



Anlage 6

Bemessung Notüberlauf RRW Enzersdorf

$Q_{RRW, \text{Überlauf}}$ **86,0** l/s

Notüberlauf - Ablauf DN 400

<u>Überfall nach DWA-A 111</u>			
$Q_{RRW, \text{Überlauf}} =$	86	l/s	Überfallmenge
$k_b =$	0,75	mm	k_b - wert
$\varnothing =$	400	mm	Durchmesser
$\text{‰} =$	63,6	‰	Gefälle
$Q_{\ddot{u}} =$	583	l/s	$Q_{\ddot{u}} \geq 86$ l/s