

Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis
für die Mischwasserentlastungsanlagen der Abwasseranlage
Untergriesbach

Entwässerungsbereich			Konstruktions- und Bemessungsmerkmale des Bauwerks			Entlastungs- oder Einleitungskanal	Gewässer		
Lfd. Nr. der Einleitungsstelle	Bezeichnung	Nummern und Flächen der Einzugsgebiete (ha)	Zulauf DN	Weiterführender Schmutzwasserkanal (Drossel)	Drosselabfluss Q_d [l/s]	DN [mm] Einleitungsmenge [l/s]	Gewässername	Bemerkungen	Flurnummer/ Gemarkung Einleitungsstelle
AII	RÜB Kläranlage $V = 544 \text{ m}^3$	$Ab,a \text{ kum} = 35,75$	DN 800	Elektroschieber DN 250	68 l/s	DN 800 $Q_{entl.} = 511 \text{ l/s}$	Hofleitenbach	MNQ = 37 l/s MQ = 110 l/s	Fl.Nr.: 307 Untergriesbach
AIII	RÜ Lindlmühle	$Ab,a = 5,49$	DN 800	Steckschieber DN 800	216 l/s	DN 800 $Q_{entl.} = 573 \text{ l/s}$	Hofleitenbach	MNQ = 37 l/s MQ = 110 l/s	Fl.Nr.: 307 Untergriesbach
AIV	RÜ Eckmühle	$Ab,a = 3,53$	DN 500	Rohrdrossel DN 250	149,3 l/s	DN 500 $Q = 300 \text{ l/s}$	Hofleitenbach	MNQ = 37 l/s MQ = 110 l/s	Fl.Nr.: 307 Untergriesbach
AVI	RÜB Langer Straße $V = 240 \text{ m}^3$	$Ab,a = 12,30$	DN 1200	Hydroslide DN 200	18 l/s	DN 250 $Q = 15 \text{ l/s}$	Wiesenbach	MQ = 3 l/s Einleitung über RRB Langer Straße	Fl.Nr.: 209 Untergriesbach
AVII	RÜ am Sportplatz	$Ab,a = 14,43$ $Ab,a \text{ kum} = 26,73$	DN 800	Rohrdrossel DN 300	247 l/s	DN 500 $Q = 300 \text{ l/s}$	Hofleitenbach	MNQ = 37 l/s MQ = 110 l/s Einleitung über RRB Lindlmühle	Fl.Nr.: 307 Untergriesbach