Pörndorferstraße

Versickerungsmulde

Volumen $_{\text{max. möglicher Einstau}}$ = 900 m³
Versickerungsrate = 41,50 l/s

RW13 D 324.60 S 324.60
RW12 D 325.25 S 324.21
RW10 D 325.31 S 324.11
RW19 D 324.99 S 323.99
RW9 D 325.35 S 324.27
RW18 D 325.28 S 324.11
RW4 D 326.02 S 324.60
Notüberlauf RW25 D 325.43 S 324.43
RW5 D 325.98 S 324.74
RW3 D 326.10 S 324.66
RW8 D 325.62 S 324.42
Notüberlauf RW26 D 325.45 S 324.45
Notüberlauf RW27 D 325.35 S 324.35
Notüberlauf RW28 D 325.34 S 324.34
RW7 D 325.91 S 324.56
RW17 D 325.52 S 324.23
RW16 D 325.64 S 324.26
RW2 D 326.31 S 324.99
RW15 D 325.74 S 324.37
RW20 D 325.50 S 324.47
RW21 D 325.59 S 324.52
RW1 D 326.42 S 325.13
RW6 D 326.17 S 324.85
RW14 D 326.00 S 324.79
RW22 D 325.60 S 324.63
RW23 D 325.85 S 324.74

Entwässerungsmulde
RÜB 1
RÜB 2
Entwässerungsmulde
RÜB 3
RÜB 4
Entwässerungsmulde

DN 400 PP 19.30‰ RW13
DN 400 PP 3.33‰ RW12
DN 300 PP 4.00‰ RW9
DN 300 PP 4.00‰ RW8
DN 300 PP 3.57‰ RW18
DN 300 PP 4.00‰ RW4
DN 300 PP 4.00‰ RW5
DN 150 B 0.74‰ RW4
DN 150 B RW3
DN 300 PP 9.00‰ RW2
DN 300 PP 7.00‰ RW7
DN 150 B 1.72‰ RW19
DN 150 B 9.16‰ RW17
DN 300 PP 3.49‰ RW20
DN 300 PP 7.00‰ RW6
DN 300 PP 9.00‰ RW1
DN 300 PP 14.06‰ RW14
DN 300 PP 3.50‰ RW22
DN 300 PP 3.48‰ RW23

Michael-Witzlinger-Stra\U+07E5
Peter-Almer-Stra\U+07E5
Sepp-Kiemaier-Stra\U+07E5
Abt.-Zanker-Straße

Grenze Einzugsgebiet

Haltungen
- Freispiegel Bestand
- Freispiegel Neubau
- Druckrohr

Schächte

Teileinzugsgebiete

Gefärbt nach Eigenschaft: befestigter Anteil in %

- Einzugsgebiet Schmutzwasser kein Regenwasserabfluss
- befestigter Anteil zwischen 0% und 10%
- befestigter Anteil zwischen 10% und 20%
- befestigter Anteil zwischen 20% und 30%
- befestigter Anteil zwischen 30% und 40%
- befestigter Anteil zwischen 40% und 50%
- befestigter Anteil zwischen 50% und 60%
- befestigter Anteil zwischen 60% und 70%
- befestigter Anteil zwischen 70% und 80%
- befestigter Anteil zwischen 80% und 90%
- befestigter Anteil zwischen 90% und 100%
- befestigter Anteil ist 100%

N

Index	Art der Änderung	Datum geänd.	Name geänd.	Datum gepr.	Name gepr.

Bauherr: Gemeinde Aldersbach
Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach

Landkreis: Passau

Bauvorhaben: Erschließung Baugebiet "Schwaig X" in Aldersbach

Genehmigungsplanung

	Datum	Name
bearbeitet:	22.09.2026	Botella Fischer
gezeichnet:	17.09.2026	Botella Fischer
geprüft:	23.09.2026	Scholz

Maßstab: 1 : 500
Anlage: 3.4
Projektnummer: AldBG002
Plan-Nr.: LP5.40
Koordinatenreferenzsystem: ETRS89 / UTM - Zone 32
Höhenbezugssystem: DHHN2016 (NHN)

Planbezeichnung:
Lageplan Einzugsgebiete
Hydraulisches Modell

23.09.2026 Datum — Unterschrift Entwurfsverfasser
Datum — Unterschrift Vorhabensträger

S² BERATENDE INGENIEURE
Stelzenberger, Scholz & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB
Sarchinger Feld 1 · 93092 Barbing
Tel.: 09401 5284-0 · www.s2bi.de

++SYSTEMS